



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

Наименование (вид) объекта ГБОУ ЦИО

Адрес объекта обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 13, корп. 2

**нач. школа и дошкольное отделение**

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3024 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 5182 кв.м

Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

**нач. школа и дошкольное отделение**

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр инклюзивного образования"

краткое наименование ГБОУ ЦИО

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 16, корп. 2

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность Региональная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

Виды оказываемых услуг образовательные

Форма оказания услуг

Основание для пользования объектом

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 70 вместимость пропускная способность

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

автобусы: 20.19.4

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

**ГОБОУ ЦНО**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

**нач.школа и дошкольное отделение**

Основание обследования Проведение паспортизации государственных учреждений

Дата актуальности 01.02.2016

Обследование № 1

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Да		
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	К	О	С		наличие			
	-Распашные (Р)	К	О	С		наличие	Да		
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	К	О	С		2,5 см и менее	0,5		
	-Дверной проём								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	150		
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см	100		
	-Доводчик					наличие	Да		
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О			5 секунд и более	5		
	-Прозрачное полотно двери					Наличие	Нет		
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			С		наличие			
	-Высота от уровня пола			С		120-150 см			
	-Размер маркировки			С		не менее 10х20 см (или 15х15 см)			

	-Ширина тактильной полосы			с		не менее 30 см		
	-Ровная горизонтальная поверхность		о	с	г	наличие	Да	
	-Ширина лестничного марша							
	-При высоте подъема 45 см и менее		о	с		120 см и более	800	
	-При высоте подъема более 45 см		о	с		135 см и более		
	Пандус наружного входа	к				наличие	Да	
	-Бортик с открытой стороны марша	к				5 см и более	0	
	-Выберите уклон марша							
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	к				не более 1/12 (8%)	8	
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	к				не более 1/10 (10%)		
	-Поручни пандуса	к				наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	к				30-50 мм	50	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	к				25-30 мм		
	-Высота от поверхности марша							
	-Высота 70-75 см	к				70-75 см	70	
	-Высота 85-92 см	к				85-92 см	85	
	-Горизонтальные завершения поручня	к				30 см	30	
	-Непрерывные	к				наличие	Да	
	-Нетравмирующие окончания	к				наличие	Да	
	-С двух сторон	к				наличие	Да	
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	к				наличие	Не требуется	
	-Поворотная, длина x ширина							
	-Длина площадки	к				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см		
	-Прямая, длина x ширина							
	-Длина площадки	к				не менее 120		
	-Ширина площадки	к				не менее 100 см		
	-Разворотная площадка перед пандусом	к				наличие	Да	
	-Глубина площадки					не менее 150 см	150	
	-Длина площадки	к				не менее 150 см	150	
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	к				90 см и более	110	
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей					наличие	Да	
	-Рельефные кнопки			с		наличие	Да	
	-Высота расположения рельефных кнопок	к				90-110 см	110	
	Платформа подъемная для инвалидов					наличие	Да	
	-Выберите тип платформы							

	-Форма ручки двери, наличие				наличие ручки	Да		
	-Дугообразная	К	О	С	наличие			
	-П-образная	К	О	С	наличие	Да		
	Крыльцо (входная площадка)				Наличие	Да		
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли				справочно	70		
	-Информация о назначении помещений			Г	наличие	Да		
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)				наличие	Да		
	-Наличие пандуса	К			наличие	Да		
	-Глубина площадки							
	-Без пороворотов (при движении от пандуса до двери)	К			180 и более	480		
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	К			200 см и более			
	-Ширина площадки	К			180 см и более	800		
	-Отсутствие пандуса	К			наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180x150 см							
	-Глубина	К			не менее 150 см			
	-Ширина	К			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200x140 см							
	-Глубина	К			не менее 140 см			
	-Ширина	К			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		О	С	наличие	Да		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С	наличие	Да		
	-Высота ступени (подступенок)		О	С	13-17 см	15		
	-Глубина ступени (проступи)		О	С	28-35 см	32		
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С	наличие	Да		
	-Поручни	К	О	С	Г	наличие	Нет	
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		О		30-50 мм	50		
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		О		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		О	С	85-92	85		
	-Горизонтальные завершения поручня		О		не менее 27 см	30		
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие	Нет		
	-Непрерывные		О	С	наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания		О		наличие	Да		
	-С двух сторон		О	С	наличие	Да		
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей длине марша)			С	наличие	Нет		
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			С	60 см			

	-Вертикальная (В)	К			наличие	Да		
	-Наклонная (Н)	К			наличие			
	-Разворотные площадки	К			наличие	Да		
	-Длина площадки	К			не менее 150 см	150		
	-Ширина площадки	К			не менее 150 см	150		
	Тамбур				наличие	Да		
	-Высота порогов, перепадов высот	К	О		2,5 см и менее	0.5		
	-Габариты тамбура				не менее 180x135 см			
	-Глубина	К	О	С	Г	не менее 180 см	210	
	-Ширина	К				не менее 135 см	250	
	-Дверь внутренняя					наличие	Да	
	-Выберите тип двери							
	-Двери автоматические (А)	К	О	С		наличие		
	-Двери распашные (Р)	К	О	С		наличие	Да	
	-Дверной проём							
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	150	
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см	87	
	-Доводчик	К	О			наличие	Да	
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О			5 секунд и более	6	
	-Прозрачное полотно двери					Наличие	Не требуется	
	-Яркая контрастная маркировка							
	-Высота от уровня пола			С		120-150 см		
	-Размер маркировки			С		не менее 10x20 см (или диаметр=15 см)		
	-Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом					наличие	Да	
	-Форма ручки, наличие					наличие ручки	Да	
	-Дугообразная					наличие		
	-П-образная					наличие	Да	
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	Да	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			С		наличие	Да	
	-Высота ступени (подступенок)		О	С		13-17 см	15	
	-Глубина ступени (проступи)		О	С		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С		наличие	Да	
	-Пандус внутренний	К				наличие	Да	
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)							
	-При высоте подъема более 20 см	К				не более 1/12 (не более 8%)	8	
	-При высоте подъема до 20 см	К				не более 1/10 (не более 10%)		
	-Поручни пандуса	К				наличие	Да	

	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения				30-50 см	50		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения				25-30 см			
	-Выберите высоту от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	к			85-92 см	86		
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	к			70-75 см			
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	к			30 см	30		
	-Непрерывные				наличие	Да		
	-С двух сторон				наличие	Да		
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверх)	к			наличие	Да		
	-Длина площадки	к			не менее 150 см	160		
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см	160		
	-Ширина марша	к			не менее 90 см	160		
	-Поручни		о	с	наличие	Не требуется		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		о		30-50 мм	30		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		о		25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92 см	85		
	-Горизонтальные завершения поручня		о	с	27 см и более	27		
	-Непрерывные				наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания		о	с	наличие	Да		
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		о	с	4 см и более	50		
	-С двух сторон				наличие	Да		
	-Ширина марша		о	с	135 см и более	150		
	-Освещенность			с	наличие	Да		
	-платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на территории объекта)				наличие	Не требуется		
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)	к			наличие	Да		
	-Наклонная (Н)	к			наличие			
	-Разворотные площадки	к			наличие	Да		
	-Глубина площадки	к			не менее 150 см	200		
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см	200		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Автостоянка посетителей

Номер по плану БТИ

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов
-------------	--------------------------------	-------------	----------	-------------	------------------------------

плану БТИ		Доступность				Описание	Фактическая величина	Содержание	Вид работ
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Автостоянка посетителей	к	о			наличие	Да		
	-Доля машино-мест для инвалидов	к	о			не менее 10%	10		
	-Общее количество мест парковки					справочно	3		
	-Размер места со специальным знаком	к				Наличие	Да		
	-глубина	к				500 см	500		
	-ширина	к				350 см	350		
	-Расстояние до входа в здание	к	о			не более 50 м	15		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Ограждение территории					Наличие	Да		
	-Вход на территорию через ограждение	к				Наличие	Да		
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Да		
	-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении	к	о	с		Не менее 90 см	200		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Путь к главному (спец) входу в здание					Наличие	Да		
	-Съезд тротуара на проезжую часть	к				Наличие	Да		
	-Высота бортового камня	к				Не более 4 см	0		
	-Угол уклона	к				Не более 6 градусов	0		
	-Ширина	к				Не менее 100 см	200		
	-Указатели направления движения	к	о		г	Наличие	Да		
	-Ширина полосы движения	к	о			Не менее 180 см	200		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Пути движения -> Вертикальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7

	Лестница междуэтажная - Основная		о	с	наличие	Да		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка)			с	наличие	Да		
	-Высота ступени (подступенок)		о	с	13-17 см	17		
	-Глубина ступени (проступи)		о	с	28-35 см	29		
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с	наличие	Да		
	-Поручни		о	с	наличие	Да		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		о		30-50 мм	50		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		о		25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92 см	90		
	-Горизонтальные завершения поручня		о	с	27 см и более	27		
	-Непрерывные				наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания		о	с	наличие	Да		
	-Поручень вдоль стены		о		наличие	Нет		
	-Просвет между поручнем и стеной		о	с	4 см и более			
	-С двух сторон				наличие	Нет		
	-Тактильная информация о номере этажа на поручнях			с	наличие	Да		
	-Ширина марша		о		135 и более	135		
	Лестница междуэтажная - Эвакуационная				наличие	Нет		
	-Высота ступени (подступенок)		о	с	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		о	с	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с	наличие			
	-Поручни		о	с	наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		о		30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		о		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		о	с	наличие			
	-Непрерывные		о	с	наличие			
	-Нетравмирующие окончания		о	с	наличие			
	-Поручень вдоль стены		о	с	наличие			
	-Просвет между поручнем и стеной		о	с	4 см и более			
	-С двух сторон		о	с	наличие			
	-Ширина марша		о		135 см и более			
	Лифтовой холл				Наличие	Не требуется		
	-Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	к			90-110 см			
	-Габариты лифтового холла, площадки перед лифтом							



	-Глубина	К				не менее 150 см		
	-Ширина	К				не менее 150 см		
	-Дверь в лифтовой холл	К	О	С		Наличие		
	-Выберите форму ручки двери							
	-Дугообразная	К	О			наличие		
	-П-образная	К	О			наличие		
	-Высота порога	К	О			2,5 см и меньше		
	-Доводчик					наличие		
	-Задержка автоматического закрывания двери					5 секунд и более		
	-Общая ширина дверного проема (для двухстворчатой двери)					не менее 120 см		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см		
	-Знак доступности (при условии фактической доступности)	К				наличие		
	-Информация о прибытии лифта					наличие		
	-Звуковая информация о прибытии лифта				С	наличие		
	-Световая информация о прибытии лифта				Г	наличие		
	-Кабина лифта					не менее 140x110 см		
	-Высота расположения кнопок управления лифтом	К				90-120 см		
	-Глубина кабины	К				не менее 140 см		
	-Задержка времени автоматического закрывания дверей					15 секунд и более		
	-Звуковая информация о номере этажа				С	наличие		
	-Поручни					наличие		
	-Световая информация о движении лифта	К	О	С		наличие		
	-Тактильные (рельефные) указатели на панели управления				С	наличие		
	-Ширина дверного проема		О			не менее 80 см		
	-Ширина кабины	К				не менее 110 см		
	-Номер этажа напротив лифта, высота цифр				С	не менее 17 см		
	Пандус междуэтажный	К	О	С		наличие	Не требуется	
	-Бортик с открытой стороны марша	К				5 см и более		
	-Поручни пандуса	К				наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К				30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К				25-30 мм		
	-Высота от поверхности марша							
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	К				70-75 см		
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	К				85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня	К				27 см и более		
	-Непрерывные	К				наличие		

	-Нетравмирующие окончания	к				наличие		
	-С двух сторон	к				наличие		
	-Промежуточная площадка	к				наличие		
	-Поворотная площадка	к				наличие		
	-Прямая площадка	к				наличие		
	-Разворотная площадка перед пандусом	к				наличие		
	-Длина площадки	к				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см		
	-Уклон марша (высота/длина)	к				h/l - не более 1/12 (8%)		
	-Ширина марша	к				90 см и более		
	Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии лифта)	к				наличие	Да	
	-Выберите тип платформы							
	-Вертикальная (В)					наличие	Да	
	-Наклонная (Н)	к				наличие		
	-Разворотные площадки	к				наличие	Да	
	-Длина площадки	к				не менее 150 см	150	
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см	150	

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				Г	Наличие	Да		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	150		
	-От «себя»					не менее 120 см	150		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	к	о			наличие	Да		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к				не менее 1 ед. на этаж	200		
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		о			не менее 1 ед. на этаж	200		
	-Разворотные площадки	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	250		
	-Ширина	к				не менее 150 см	250		
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		

	-Таксофон на высоте не более 80 см				наличие	Нет	
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			С	наличие	Да	
	-Высота размещения			С	110-150 см	120	
	-Указатели, пиктограммы:	К	О	С	Г	наличие	Да
	-Освещенность					наличие	Да
	-Размещение на высоте	К		С		не более 200 см	120
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	150
	-С оборудованием и мебелью	К				не менее 120 см	150

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	К	О	С		Наличие	Да		
	-Знак доступности помещения					наличие	Да		
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	К				наличие	Да		
	-Глубина	К				не менее 150 см	150		
	-Ширина	К				не менее 150 см	150		
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	К	О			наличие	Нет		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Нет		
	-Раковина					наличие	Да		
	-Высота раковины	К				75-85 см	85		
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К				наличие	Да		
	-Глубина	К				не менее 130 м	130		
	-Ширина	К				не менее 85 см	85		
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		О			наличие	Нет		
	-Универсальная кабина					Наличие	Да		
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)								
	-Глубина	К				не менее 170 см	200		
	-Ширина	К				не менее 150 см	200		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	К				наличие	Да		
	-Глубина	К				не менее 120 см	200		
	-Ширина	К				не менее 75 см	130		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	Да		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки					наличие	Да		
	-Унитаз	К	О			наличие	Да		

	-Высота унитаза	к				45-60 см	45		
	-Опорные поручни у унитаза	к	о			наличие	Нет		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	к				наличие			
	-Стационарные	к	о			наличие			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к				не менее 87 см	90		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	к		с	г	наличие	Да		
	-Надписи	к		с	г	наличие	Да		
	-высота прописных букв			с		не менее 7,5 см	8		
	-освещенность			с		наличие	Да		
	-размещение на высоте	к		с	г	не более 160 см	160		
	-Указатели, пиктограммы	к	о	с	г	наличие	Нет		
	-высота символов			с		не менее 7,5 см			
	-освещенность			с		наличие			
	-размещение на высоте	к		с		не более 200 см			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	к	о	с	г	наличие	Нет		
	Речевые информаторы и маяки			с		наличие	Нет		
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			с		наличие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			с	г	наличие	Нет		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			с		наличие	Да		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			с		наличие	Да		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			с		наличие	Да		
	-на кнопках управления лифта			с		наличие	Да		
	-на поручнях лестниц			с		наличие	Да		
	-размещение на высоте			с		60-110 см	110		
	Телефоны и таксофоны								
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	к				наличие	Нет		
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)					наличие	Нет		
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				г	не менее 1 шт.	Нет		
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			с	г	не менее 1 шт.	Нет		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Актный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	5		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	180		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Библиотека (читальный зал)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	5		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	180		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Обслуживание в кабинете

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете № или назначение	К	О	С		наличие	Да		
	-Высота дверного порога	К	О	С		не более 2,5 см	0.5		
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см	300		
	-Зона для кресла-коляски	К				наличие	Да		
	-Глубина	К				не менее 150 см	250		
	-Ширина	К				не менее 150 см	350		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Да		
	-Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов				Г	наличие	Да		
	-Высота цифр или прописных букв			С		не менее 3,5 см	4		
	-Освещенность			С		наличие	Да		
	-Размещение на высоте	К		С	Г	не более 200 см	120		
	-Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие	Да		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см	150		

Анкета № Анкета без номера

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	5		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	90		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**ГОБОУ ЦИО**

**Категории инвалидов:**

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно	<i>доступно</i>
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно	<i>доступно</i>
с нарушениями зрения	Не доступно	<i>доступно</i>
с нарушениями слуха	Не доступно	<i>доступно</i>

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

**ГОБОУ ЦИО**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	<i>Адаптация санитарно-технической комнаты в помещениях начальной школы</i>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01.02.2016
2. Акта обследования объекта: № акта 1/14 от 30.02.2016 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_